

(別紙)

令和2年度交野市立保健福祉総合センター電力調達事業 施設一覧表

	交野市立保健福祉総合センター (交野市立ボランティアセンター除く)
建物の用途	保健福祉センター
供給電気方式	交流3相3線式
標準電圧	6.6kV
計量電圧	6.6kV
標準周波数	60Hz
受電方式	1回線受電 CB受電 電気室内キュービクル
自家発電設備	非常用発電機(系統連系なし)
蓄熱槽	無
太陽光発電設備	設備(5.5kW)はあるが、センター内ですべて使用しているため余剰売電はない。
契約種別	高圧電力AS
契約電力(kW)	その1月の最大需用電力と前11月の最大需用電力のうち、いずれか大きい値とする。 ただし、入札価格設定上の数値は「令和2年度交野市立保健福祉総合センター電力調達事業(予定契約電力及び予定使用電力量)」を参照すること。
予定使用電力(kWh)	入札価格設定上の数値は「令和2年度交野市立保健福祉総合センター電力調達事業(予定契約電力及び予定使用電力量)」を参照すること。
予定平均力率	100%
担当部署	社会福祉協議会